



Nr sprawy: BZP.271.2PN.2016

Ślesin, dnia 25.05.2016 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164.), informuję, iż w dniu 19.05.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

W opisie technicznym do projektu budowlanego w pkt.:7 „Stolarka okienna i drzwiowa” znajduje się informacja, że współczynnik przenikania U dla okien wynosi 1,30 (W/m²K), natomiast na rysunku A5w tabeli OKNA PCV współczynnik ten ma wartość 1,1 (W/m²K). Którą wartość przyjąć?

Odpowiedź 1:

Należy zamontować okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 (W/m²K).

Pytanie 2:

W przedmiarze robót budowlanych znajduje się poz. 37 : „Dostawa i montaż szafek pod zlewozmywaki , mebli kuchennych , zabudowy meblowe”. Poproszę o opis i zestawienie tych mebli, gdyż w załączonych dokumentach nie ma o nich informacji.

Odpowiedź 2:

W ramach zamówienia w ramach poz. nr 37 przedmiaru należy dostarczyć i zamontować:

A) dwa zestawy mebli stojących do pomieszczenia nr 2 w tym:

zestaw 1. szer. 365cm, wys. 85cm, gł. 70cm (z blatem), zlewozmywak dwukomorowy osadzony w blacie meblowym. W skład zestawu należy zamontować jedną szafkę z trzema szufladami, szafkę pod zlewozmywak, szafkę pod zabudowę piekarnika oraz szafkę uzupełniającą.

korpus: płyta laminowana w kolorze, obrzeże PCV. Fronty MDF połysk. Blat gr 38 mm.

zestaw 2. szer. do 300cm, wys. 85cm, gł. 60cm (z blatem) W skład zestawu należy zamontować szafkę z jedną szufladą oraz pozostałe szafki proste z drzwiami dwuskrzydłowym.

korpus: płyta laminowana w kolorze, obrzeże PCV. Fronty MDF połysk. Błat gr 38 mm.
Kolory i rozmieszczenie poszczególnych szafek należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.

B) do pomieszczenia nr 4:

Szafka pod zlew zamocowany na wys. 45 cm nad posadzką, nietypowa łazienkowa,
Szafka łazienkowa wisząca na środki czystości (wym. ok. 30x60x25cm).

C) do pomieszczenia nr 3:

Szafka pod umywalkę typowa.

D) do pomieszczenia nr 5:

Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - brak szafki.

Zamawiający upoważniony informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

***Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski***