



OZNACZENIE NAWIEWNIKÓW / WYWIEWNIKÓW:

- AW 600/24 - anemostat sufitowy wirowy (nawiewny / wywiewny) 600x600
Vw=333m3/h
+SR
24 szczeliny + skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą
- ZN 160 - zawór nawiewny sufitowy - wielkość Ø160
Vn=110 m3/h
- ZW 160 - zawór wywiewny sufitowy - wielkość Ø160
Vw=110 m3/h

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 62-510 Konin, ul. Górnicza 12/2 tel. 63 243-81-12 email bob@kn.home.pl			
Obiekt:	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Ślesin		Data: kwiecień 2016 r
Adres:	62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 nr ewid. działki 533/1, 533/2, 532		Skala: 1:100
Instalacja wentylacji mechanicznej Rzut II piętra			Projekt budowlany
			nr rys. S-13
Projektował:	mgr inż. Marcin Straszewski	upr. nr LOD/0618/POOS/06 w specjalności instalacyjnej	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Dziubczyński	upr. WKP/0359/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej	
Opracował:	mgr inż. Marcin Straszewski	upr. nr LOD/0618/POOS/06 w specjalności instalacyjnej	